

с. Лаврентия
(место составления акта)

«11» ноября 2019 г.
(дата составления акта)
10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29

«11» ноября 2019 г. по адресу:

с. Нешкан, ул. Комсомольская, 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 29 от 28.10.19 г. Мацакова Виталия Анатольевича
начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Чукотскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о прове-
дении проверки))

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Центр образования села Нешкан»

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фами-
лия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 08.11.2019 г. 10ч. 00мин по 10 ч. 00 мин. 11.11.19 г.

Акт составлен: ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

04.11.2019 г. 15ч.00мин.

Тонкова Светлана Михайловна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Мацаков Виталий Анатольевич

Главный государственный инспектор Чукотского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в слу-
чае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ

«Центр образования села Нешкан»- Тонкова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1	Не проведена огнезащитная обработка деревянных кон- струкций чердачных помещений детского сада и школы.	(п. 21 Правил противопожарного режима в РФ № 390)
2	Ковровая дорожка в коридоре центрального входа в здание школы не имеет надежного крепления к полу.	(п. 39 Правил противопожарного режима в РФ № 390)

Подписи лиц, проводивших проверку:



В. А. Мацаков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ «Центр образования села Неижкан»



С.М. Тонкова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя)