

Общество с ограниченной ответственностью «Система-87»

А К Т

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГОЛОСОМ**

«25» марта 2019 г.

Комиссия в составе представителей: главного инженера ООО «Система-87» Круглова Сергея Эдуардовича, директора МБОУ «Центр образования села Нешкан» Тонковой Светланы Михайловны составила настоящий акт в том, что проведено обследование технического состояния системы пожарной сигнализации и системы оповещения голосом о пожаре на объекте: МБОУ «ЦО с. Нешкан» (школа), Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д.8.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на объекте установлены следующие приборы и извещатели: контролер Мираж М4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99.

При проверке работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения голосом о пожаре установлено: во всех режимах работает устойчиво.

На основании выше изложенного: система пожарной сигнализации и система оповещения голосом о пожаре находятся в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей системы АПС, СОГ, тревожной сигнализации, немедленно ставить в известность представителя ООО «Система-87» по телефону +79246664490 или +79246656655.

Главный инженер
ООО «Система-87»



Круглов С.Э.

Директор МБОУ
«ЦО с. Нешкан»



Тонкова С.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Система-87»

А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГОЛОСОМ

«25» марта 2019 г.

Комиссия в составе представителей: главного инженера ООО «Система-87» Круглова Сергея Эдуардовича, директора МБОУ «Центр образования села Нешкан» Тонковой Светланы Михайловны составила настоящий акт в том, что проведено обследование технического состояния системы пожарной сигнализации и системы оповещения голосом о пожаре на объекте: МБОУ «ЦО с. Нешкан» (детский сад), Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строительная, д.6.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено: на объекте установлены следующие приборы и извещатели: контролер Мираж М4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99.

При проверке работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения голосом о пожаре установлено: во всех режимах работает устойчиво.

На основании выше изложенного: система пожарной сигнализации и система оповещения голосом о пожаре находятся в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей системы АПС, СОГ, тревожной сигнализации, немедленно ставить в известность представителя ООО «Система-87» по телефону +79246664490 или +79246656655.

Главный инженер
ООО «Система-87»



Круглов С.Э.

Директор МБОУ
«ЦО с. Нешкан»



Тонкова С.М.